



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00173/21

Серия **RU** № **0346927**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2.
ОГРН: 1165476141731. Телефон: +7(383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: тонкослойное термостойкое покрытие на водной основе марки «Кедр-S BM», выпускаемое по ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2755/O-21 от 30.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 342 от 14.10.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4 и 6.1. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на 1 листе (бланк № 0850526).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.12.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Иванов Юрий Борисович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00173/21

Серия RU № 0850526

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3209 10 000 9	Тонкослойное термовспучивающееся покрытие на водной основе марки «КЕДР-S BM» толщиной сухого слоя не менее 1,16 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 2,05 кг/м ² (без учета технологических потерь) нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению покрытий «КЕДР-S BM», «КЕДР-РСК», «КЕДР-МЕТ-К» для огнезащиты металлоконструкций на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут)	ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ»

Условия хранения: Условия хранения: покрытие «КЕДР-S BM» должно храниться в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от - 40 °С до +40 °С вдали от источников тепла.

Гарантийный срок хранения готового к применению покрытия со дня изготовления, при соблюдении условий транспортировки и хранения - 12 месяцев.

Срок службы огнезащитного покрытия при соблюдении технических условий составляет не менее 25 лет внутри помещения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Денишев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00368/22

Серия **RU** № **0402761**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +73833475565, адрес электронной почты: nro@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: тонкослойное термовспучивающееся покрытие на водной основе марки «Кедр-S BM», выпускаемое по ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 с изм. 1 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Протокола сертификационных испытаний № 3171/O-22 от 07.11.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 342 от 14.10.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на 1 листе (Бланк № 0922636).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.11.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 07.11.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)Пластун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)Кузнецов Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00368/22

Серия **RU** № **0922636**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3209 10 000 9	Средство огнезащиты для стальных конструкций: тонкослойное термовспучивающееся покрытие на водной основе марки «КЕДР-S BM», толщиной сухого слоя 0,73 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,20 кг/м ² , без учета технологических потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению покрытий «КЕДР-S BM», «КЕДР-РСК», «КЕДР-МЕТ-К» для огнезащиты металлоконструкций на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут)	ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 с изм. 1 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ»
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: тонкослойное термовспучивающееся покрытие на водной основе марки «КЕДР-S BM», толщиной сухого слоя 0,51 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,84 кг/м ² , без учета технологических потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению покрытий «КЕДР-S BM», «КЕДР-РСК», «КЕДР-МЕТ-К» для огнезащиты металлоконструкций на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут)	

Условия хранения: покрытие храниться в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85 %, вдали от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения готового к применению покрытия – 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок службы огнезащитного покрытия внутри помещения при температуре от минус 60 °С до плюс 60 °С – не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Пластун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)