

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00220**

(номер сертификата соответствия)

029210

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ПО Химцентр», ОГРН 1165476141731

Юридический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, эт. 2. Фактический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, эт. 2, тел. +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ПО Химцентр»

Юридический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, эт. 2. Фактический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, эт. 2, тел. +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное "КЕДР-МЕТ-С01", выпускаемое по ТУ 2149-004-71487193-2008 с изм.№1. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-НСОПБ-20/ОЖБК

Огнезащита железобетонных конструкций.

Метод определения эффективности средства огнезащиты. (См. приложение – бланк № 004834)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д19-04-23/1, Д19-04-23/2, Д19-04-23/3, Д19-04-23/4, Д19-04-23/5, Д19-04-23/6 от 23.04.2019г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC06.K00289 от 05.04.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC06 от 02.09.2013г. 12.11.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.05.2019 г. по 05.05.2024г.Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)**А.С. Хромова**Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)**П.Ю. Смолин**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00220

004834

(номер сертификата соответствия)

(счетный номер бланка)

Покрытие огнезащитное "КЕДР-МЕТ-С01", выпускаемое по ТУ 2149-004-71487193-2008 с изм. №1, нанесенное на железобетонную конструкцию, обеспечивает время достижения предельного состояния первого вида для образцов с огнезащитным покрытием в соответствии с таблицей.

Толщина сухого слоя покрытия, не менее, мм	Расход состава (без потерь), не менее, кг/м ²	Время предельного состояния, не менее, мин
6	1,98	61
11	3,63	97
15	4,95	125
18	5,94	152
21	6,93	189
24	7,92	243

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЦОТК.RU.ПР009.Н.00017

№

(номер сертификата соответствия)

000777

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр»), ОГРН: 1165476141731
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр») Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, к. 3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» для железобетонных конструкций, выпускаемое по ТУ 2149-004-71487193-2008 с изм. №1.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (См. приложение - бланк № 000248)

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2020/04-06/1-ЛС от 04.06.2020 г. ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2019 г, 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом №29, корпус 5, этаж 5, помещение I, комната 6

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40670 от 05.03.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2020 г. по 04.06.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Э. Шуваев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.В. Алферов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ЦОТК.RU.ПР009.Н.00017

№

(номер сертификата соответствия)

000248

(учетный номер бланка)

Плита перекрытия железобетонная марки ПК.60.12-8 (ГОСТ 9561-2016), обработанная грунтовкой акриловой «ВД-АК-04» (ТУ 2316-003-66242199-2015), с нанесенным огнезащитным покрытием «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 2149-004-71487193-2008 с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 22,0 мм, с расходом не менее 7,26 кг/м², покрытым краской акриловой «ВД-АК-06» (ТУ 2316-003-66242199-2015) имеет предел огнестойкости REI180 при равномерно распределенной нагрузке 800кг/м².



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Э. Шуваев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.В. Алферов